URARTU GÖZ	AMELİYATHANE ISI NEM TAKİP FORMU			
DOKÜMAN KODU	YAYIN TARİHİ	REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	SAYFA /NO
AH.FR.04	01.01.2024	0	-	Sayfa 1 / 1

BÖLÜM:

TAKİBİN YAPILDIĞI BİRİM:

TARİH	SICAKLIK				NEM			
	DERECE				%			
	SABAH	KAYDEDEN	AKŞAM	KAYDEDEN	SABAH	KAYDEDEN	AKŞAM	KAYDEDEN

- Ameliyathaneler İçin Uygun Isı 23° - 30° ameliyatın türüne ihtiyaca göre 18°-26° arasında ayarlanabilmelidir. Uygun Nem Oranı; %30 - %60 Arasında Olmalıdır.
- Yoğun Bakımlar İçin Uygun Isı 22°- 28°, Uygun Nem Oranı; %30 - %60 Arasında Olmalıdır.
- Merkezi Sterilizasyon Ünitesi İçin Uygun Isı 18° - 22°, Uygun Nem Oranı %35 - %60 Arasında Olmalıdır.
- Diğer Birimlerde (Eczane, Laboratuvar, Depo, Arşiv vb.)Uygun Isı 18° - 26°; Uygun Nem Oranı %30 - %60 Arasında olmalıdır.
- Buzdolabı Sıcaklığı(İlaç):2-8C° Buzlanma Seviyesi:0,5cm / Kan Saklama Dolabı: -2 \ -4C° / Tıbbı Atık Deposu: 2/4C°