



# JENARATÖR GÜNLÜK PERFORMANS İZLEME FORMU



DOKÜMAN KODU	YAYIN TARİHİ	REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	SAYFA /NO
TY.FR.03	01.01.2024	0	-	Sayfa 1 / 1

TARİH																										
UYGULAMA																										
MOTOR YAĞ KONTROL																										
RADYATÖR SU SEVİYE KONTROL																										
GENEL GÖSTERGELERİN KONTROLÜ																										
YAKIT TANKI SEVİYE KONTROL																										
AKÜ SU SEVİYE KONTROL																										
JENERATÖRÜN ÇALIŞMA SAATI																										
JENERATÖRÜN DEVREYE ALINMASI																										
BAKIM YAPAN TEKNİSYEN İsim / İmza																										

- 1- YAKIT SEVİYESİ 250 LT NİN ALTINA DÜŞTÜĞÜ ZAMAN YAKIT TAKVİYESİ YAPILACAKTIR
- 2- JENARATÖRÜ HAFTADA BİR ÇALIŞTIRINIZ VE (JENARATÖRÜN DEVREYE ALINMASI )KISMINA HAFTADA BİR İŞARET KOYUNUZ

Sorumlu Teknisyen  
Ad Soyadı İmza :